



LA SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL

CERTIFICA QUE:

INGENIERIA TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS S.A.S. E.S.P – CIUDAD BOLIVAR **obtuvo un Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) anual de la vigencia 2024 del 0.07 % (Sin Riesgo)** según reporte generado con la información cargada en el Sistema de Información para Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano – SIVICAP-de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos de vigilancia sanitaria realizados por la Secretaria de Salud e Inclusión Social durante los meses de enero a diciembre de 2024 del sistema de acueducto de la cabecera del Municipio de CIUDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA, de conformidad con el literal c, numeral 8, artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 y los artículos 15, 24, 25 26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007.

Promedio Mensual y Anual Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA – 2024

Mes	No. Muestras de Vigilancia	IRCA (%) Mensual	Nivel de Riesgo
Enero	3	0.00	Sin Riesgo
Febrero	3	0.00	Sin Riesgo
Marzo	3	0.00	Sin Riesgo
Abril	2	0.00	Sin Riesgo
Mayo	3	0.00	Sin Riesgo
Junio	3	0.88	Sin Riesgo
Julio	4	0.00	Sin Riesgo
Agosto	3	0.00	Sin Riesgo
Septiembre	4	0.00	Sin Riesgo
Octubre	4	0.00	Sin Riesgo
Noviembre	4	0.00	Sin Riesgo
Diciembre	3	0.00	Sin Riesgo
Enero - Diciembre	39	0.07	Sin Riesgo

(*) 0- 5% Sin Riesgo, 5.1 – 14% Bajo, 14.1 – 35 % Medio, 35,1 – 80 % Alto, 80.1 – 100 % Inviabile Sanitariamente.

Se firma a los

14 MAR 2025

MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO
Secretaria de Salud e Inclusión Social

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Carolina Ochoa Quintero	Técnico Area de Salud		10-03-2025
Revisó	John William Tabares Morales	Profesional Universitario		10-03-2025
VoBo	Diego Alejandro Villa Valderrama	Director Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo		10-03-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

